



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál pro 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 18.09.2023

Čerpání finančních prostředků z rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací - lapák štěrku v areálu ČOV.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

schválit čerpání finančních prostředků z rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací v souvislosti s realizací stavebních prací v rámci záměru pod názvem Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoky do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná.

Důvodová zpráva:

ZM-7-OM-Čerpání finančních prostředků z rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací-lapák štěrku-DZ.pdf

Důvodová zpráva

Přílohy k důvodové zprávě:

ZM-7-OM-Čerpání finančních prostředků z rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací-lapák štěrku-1DZ.pdf

Příloha č. 1 k důvodové zprávě - situační snímek

Vyřizuje: Odbor majetkový, oddělení provozu a údržby majetku
Iva Wenzlová

Schválil: Ing. Helena Bogoczová MPA (vedoucí odboru) v. r.

Předkládá RM: Ing. Lukáš Raszyk (náměstek primátora) v. r.

Důvodová zpráva

Čerpání finančních prostředků z rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací – lapák štěrku v areálu ČOV.

Zastupitelstvo města rozhoduje dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město Karviná je vlastníkem stavby vodního díla pod názvem stavby „Karviná - rozšíření kanalizace, stavba č. 02 Karviná – kanalizační sběrač C, 1. etapa, úsek A1. Jedním ze stavebních objektů této části stavby je stavební objekt SO – 101 Nová odlehčovací komora „OK1C“. Odlehčovací komora OK1C rozměrů 28,5 x 5,35 x 3,95 m (dále též jen OK1C) je umístěna na pozemku parc. č. 645/45 v kat. území Staré Město u Karviné v areálu čistírny odpadních vod v Karviné (dále jen ČOV). Pozemek je rovněž v majetku statutárního města Karviné. Předmětnou stavbu provozuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále též provozovatel).

OK1C slouží v případě extrémních průtoků k jejich přesměrování do dešťových zdrží s možností zastavení přítoku na ČOV. Za intenzivních dešťů do areálu ČOV přitéká kanalizačním potrubím DN 2000 společně s odpadní vodou i velké množství materiálu (kameny, štěrky, větve), které se usadí v OK1C. Materiál, který se neusadí v OK1C nebo před česlemi, způsobuje provozní problémy a závady na česlech, případně v čerpací stanici dešťové zdrže. Problémy na odlehčovací komoře by vyřešilo dodatečné zřízení strojně vyklízeného lapáku štěrku v prostoru nátoky do odlehčovací komory OK1C, ve kterém by se zachytil velký a těžký materiál přitékající s odpadní vodou. Doposud je odtěžení nánosů z OK1C prováděno ručně a pomocí ručně ovládané mechanizace.

Dodatečným zřízením lapáku štěrku dojde ke zvýšení bezpečnosti provozovaného vodního díla a k výrazně lepší ochraně technologického zařízení ČOV před poškozením hrubými nečistotami. Rovněž budou zredukovány požadavky na přítomnost obsluhy provozovatele stavby vodního díla.

Na stavbu vodního díla - lapáku štěrku bylo vydáno pravomocné společné povolení dne 29.05.2023 pod č. j. SMK/070218/2023, sp. zn. SMK/036611/2022/OSŽP Ki. Společné povolení nabylo právní moci 20.06.2023.

Jedná se o stavbu podzemního železobetonového objektu o vnějších rozměrech 6,4 x 4,25 m a výšce 4,65 m, který vytvoří prohlubeň, ve které se bude zachycovat štěrky sunuté v kanalizaci. V rámci tohoto stavebního objektu budou zřízeny celkem 4 vrtané studny hloubky 7 m pro dočasné snižování hladiny podzemní vody ve výkopu. V rámci stavby bude také zřízena nová obslužná zpevněná plocha pro kontejner vytěženého štěrku a pro manipulaci s tímto kontejnerem, dále úprava stávajícího oplocení. Pro strojní těžbu štěrku z lapáku bude instalováno technologické zařízení pro odtěžení štěrku včetně elektroinstalací.

V současné době je dokončováno vyhotovení dokumentace pro provádění stavby. Zahájení realizace stavby předpokládáme v letošním roce. Zhotovitel stavby bude vybrán na základě vyhlášení veřejné zakázky.

Dle rozpočtu stavby se předpokládají náklady na realizaci stavby ve výši cca 9.000.000,00 Kč bez DPH, cena včetně DPH je 10.890.000,00 Kč.

Náklady na realizaci stavby budou uhrazeny z rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů nebo kanalizací, která je statutárním městem Karviná na obnovu takového majetku tvořena. Tato rezerva finančních prostředků na obnovu je vytvářena na základě ustanovení § 8 odst. 1 a odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).

Náklady na realizaci stavby lapáku štěrku budou z rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů nebo kanalizací čerpány podle skutečně vynaložených a fakturovaných výdajů stavby.

O tvorbě rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací z rozpočtových zdrojů města, která je tvořena finančními prostředky ve výši 3,6 mil. Kč na každý kalendářní rok (od r. 2015), včetně schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací – aktualizace č. 1 pro období 2014 – 2023, rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné na zasedání konaném dne 30.04.2015 usnesením č. 126.

Obnovou se dle ustanovení § 2 odst. 9 zákona o vodovodech a kanalizacích rozumí výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo

samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie.

Dle vyjádření ministerstva zemědělství lze v prostoru stávajícího nátoky do odlehčovací komory OK1C dodatečně zřídit nové mechanické zařízení – lapák štěrku z prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Dodatečné zřízení lapáku štěrku lze považovat za technické zhodnocení (modernizaci) za účelem zajištění plynulého a bezpečného provozování kanalizace a vzhledem k tomu, že dojde k zachování původního účelu stávající vodohospodářské infrastruktury, lze vybudování tohoto zařízení považovat za obnovu. S ohledem k této skutečnosti je tedy možné výstavbu nového lapáku štěrku financovat z peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací.

Stanovisko Odboru majetkového:

Rada města Karviné projednala materiál ve věci čerpání finančních prostředků na své schůzi dne 23.08.2023 a usnesením č. 748 doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit čerpání finančních prostředků z rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací v souvislosti s realizací stavebních prací v rámci záměru pod názvem Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoky do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná.

Příloha

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

